

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ
Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlábí



Tel: 499 405 328
Fax: 499 421 691

Vyřizuje: Ing. Hančová Alice
Spis.zn.: výst. 23387/2008/Ha
Č.j.: SÚ/23387/2008-5
Dne: 4.11.2008

E-mail: hancovaalice@muvrchlabi.cz

ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 13, P.O.Box 03
303 03 Plzeň

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 8/874, 405 02 Děčín 4

(dále jen "stavebník") dne 20.10.2008 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Horní Lánov - rekonstrukce TS č. 593 **číslo stavby: IE -12-2002645**

na pozemku parc. č. 332/4, 341/2, 343/2, 343/1, 339/2, 339/1, 2214, 250/2, 250/1 v katastrálním území Horní Lánov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje: výměnu trafostanice č. 593 na p.p.č. 343/2 za jednosloupovou TS, výměnu vrchního vedení NN-1 kV od sloupu na p.p.č. 250/1 k nové TS, výměnu vrchní přípojky NN od TS ke sloupu na p.p.č. 339/1, novou zemní kabelovou přípojku na p.p.č. 341/2.

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlábí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

9. prosince 2008 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě ve Vrchlábí-Zámek čp. 1, II. patro, dveře č. 15.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlábí, úřední dny: pondělí a středa - 8,00 - 11,00 hod. a 12,00 - 17,00 hod.).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ
Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlábí



Tel: 499 405 328
Fax: 499 421 691

Vyřizuje: Ing. Hančová Alice
Spis.zn.: výst. 23387/2008/Ha
Č.j.: SÚ/23387/2008-5
Dne: 4.11.2008

E-mail: hancovaalice@muvrchlabi.cz

ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 13, P.O.Box 03
303 03 Plzeň

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 8/874, 405 02 Děčín 4

(dále jen "stavebník") dne 20.10.2008 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Horní Lánov - rekonstrukce TS č. 593 **číslo stavby: IE -12-2002645**

na pozemku parc. č. 332/4, 341/2, 343/2, 343/1, 339/2, 339/1, 2214, 250/2, 250/1 v katastrálním území Horní Lánov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje: výměnu trafostanice č. 593 na p.p.č. 343/2 za jednosloupovou TS, výměnu vrchního vedení NN-1 kV od sloupu na p.p.č. 250/1 k nové TS, výměnu vrchní přípojky NN od TS ke sloupu na p.p.č. 339/1, novou zemní kabelovou přípojku na p.p.č. 341/2.

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlábí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

9. prosince 2008 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě ve Vrchlábí-Zámek čp. 1, II. patro, dveře č. 15.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlábí, úřední dny: pondělí a středa - 8,00 - 11,00 hod. a 12,00 - 17,00 hod.).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Upozornění pro stavebníka:

stavebník doloží stavebnímu úřadu:

1. doklad o zaplacení správního poplatku (složenko je přílohou oznámení pro ČEZ a.s.)
2. dohody s vlastníky p.p.č. 250/1 a 250/2 o vstupu na pozemek v průběhu stavebních prací

PŘÍLOHA:

situace stavby

Obdrželi:

Účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova, P.O.Box 03 13, 303 03 Plzeň
 Telefónica O2 Czech Republic a. s., P.O.BOX 85, 130 11 Praha
 Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov-Prostřední Lánov
 František Saibt, Horní Lánov 141, 543 41 Lánov-Horní Lánov
 Zdeněk Černý, Horní Lánov 94, 543 41 Lánov-Horní Lánov
 MUDr. Hubert Waněk, Tichá ulička 492, 543 02 Vrchlabí-Hořejší Vrchlabí
 Mgr. Martina Špálová, Barunčina 1850/34, 143 00 Praha 4-Modřany

Dotčené správní úřady

Správa Krkonošského národního parku odbor státní správy, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 Městský úřad Vrchlabí odbor RR a ŽP, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí


Hana Vondrušková
 vedoucí stavebního úřadu
 Městský úřad Vrchlabí
 STAVEBNÍ ÚŘAD

-2-

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Lánov a na úřední desce města Vrchlabí.

Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí na úřední desce, bylo toto rozhodnutí zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 6. 11. 08



Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Upozornění pro stavebníka:

stavebník doloží stavebnímu úřadu:

1. doklad o zaplacení správního poplatku (složenko je přílohou oznámení pro ČEZ a.s.)
2. dohody s vlastníky p.p.č. 250/1 a 250/2 o vstupu na pozemek v průběhu stavebních prací

PŘÍLOHA:

situace stavby

Obdrželi:

Účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova, P.O.Box 03 13, 303 03 Plzeň
 Telefónica O2 Czech Republic a. s., P.O.BOX 85, 130 11 Praha
 Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov-Prostřední Lánov
 František Saibt, Horní Lánov 141, 543 41 Lánov-Horní Lánov
 Zdeněk Černý, Horní Lánov 94, 543 41 Lánov-Horní Lánov
 MUDr. Hubert Waněk, Tichá ulička 492, 543 02 Vrchlabí-Hořejší Vrchlabí
 Mgr. Martina Špálová, Barunčina 1850/34, 143 00 Praha 4-Modřany

Dotčené správní úřady

Správa Krkonošského národního parku odbor státní správy, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 Městský úřad Vrchlabí odbor RR a ŽP, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí


Hana Vondrušková
 vedoucí stavebního úřadu
 Městský úřad Vrchlabí
 STAVEBNÍ ÚŘAD

-2-

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Lánov a na úřední desce města Vrchlabí.


Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí na úřední desce, bylo toto rozhodnutí zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 6. 11. 08



Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.



Městský úřad vřichlab
STAVEBNÍ ÚŘAD



NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 35 kV
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle PNE 330000-1
 Základní ochrana (živých částí): polohou čl. 3.2.2.1
 Ochrana přípravků (neživých částí): zemněním čl. 3.4.3.1
 VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2
 ZNAČENÍ: dle IEC 617 - IČSN 013390

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230 V, 50 Hz
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle PNE 330000-1
 Základní ochrana (živých částí): izolací čl. 3.2.2.4
 polohou čl. 3.2.2.1
 přepážkami nebo kryty čl. 3.2.2.3
 Ochrana přípravků (neživých částí): ochrana automatickým
 odpojením od zdroje nadproud. ochr. přístrojem čl. 3.3.2.2
 VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2
 ZNAČENÍ: dle IEC 617 - IČSN 013390

Legenda:

- nově vrchní přípojka VN-35 kV
- stáv. vrchní vedení VN-35 kV
- nově vrchní vedení (NN-) kV
- stáv. vrchní vedení (NN-) kV
- nový zemní kabelový přívod (NN-) kV
- stáv. komunikační kabel

K č. j. V/130P3/200P-5 ze 4. 11. 200P

Vypracoval		Zodpovědný projektant		E project s.r.o.
Jiří Frýba <i>JF</i>		Jiří Frýba <i>JF</i>		
Investor: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín				
Název stavby: Rekonstrukce TS č.593				
Místo stavby: Horní Lánov				
		Datum		8/9/201
		Č. stavby		IE-12-206
		Č. výkresu		E1
		Stupeň dok.		PS

