



BAREVNÉ ZNAČENÍ :

- - nově - projektované el. zařízení
- - nově - projektované uzemnění
- - stávající el. zařízení - vrchní vedení nn
- - ochr. trubka

POZNÁMKA :

Piliř SS100/NKE2P osadit na p.p.č. 342/5 na hranici pozemku v SZ rohu - viz situace. K piliři musí být zachován volný přístup z komunikace.
 Kabel bude uložen v ochranné korugované trubce KORUFLEX 75.
 Po celé délce kabelové trasy bude cca 20cm nad kabelem položena výstražná fólie PVC 33cm.

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí včetně místních!!!

SOUSTAVA : 3 + PEN 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-C
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE PNE 33 0000-1

INVESTOR: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 CZ-405 02 DĚČÍN 4	Pavel MUNZAR Projektování elektrických zařízení 543 01 Vrchní Dvůrská 1324 IČO: 13189638 tel. 603 513 338	ČÍS. ZAKÁZKY: IP-12-2002570
VED. AKCE: Pavel Munzar	Horní Lánov, přípojka nn pro RD na p.p.č. 342/5	STUPEN: Projekt
VYPRACOVAL: Pavel Munzar		DATUM: 12/2009
KRESLIL: Pavel Munzar	K.Ú. HORNÍ LÁNOV	FORMÁT: 2 x A4
	PRÍLOHA: SITUACE STAVBY M 1 : 500	MĚRITKO: 1 : 500
		ČÍS. PRÍLOHY: C.1

kl. C. 1. vč. 177/2010-7 z 10.02.2010